

## АКТ

### оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

07 липня 2022 року

м. Запоріжжя  
(назва населеного пункту)

- Провідний інспектор відділу запобігання НС Запорізького районного управління ГУ ДСНС України у Запорізькій області Володимир ШЕВЦОВ

- головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства районної адміністрації Запорізької міської ради по Заводському району Оксана КУХІЦЬКА

- головний спеціаліст - районний архітектор відділу планування та забудови міста департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради Тігран МАРГАРЯН

- інженер територіального відділу освіти Заводського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Тетяна ПЕТРОВА

- головний спеціаліст відділу по координації дій районів міста управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради Олег НЕВИННИЙ

- інспектор сектору ювенальної превенції ВП Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції Анна ГОРДЕЙЧЕНКО  
(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(ли) обстеження)

у присутності заступник директора по адміністративно-господарчій роботі Сергія ЧЕРКАСОВА

(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи)

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою: вул. Історична, 92, підвальне приміщення Запорізької загальноосвітньої школи I-III ступенів №75 Запорізької міської ради Запорізької області державної, комунальної, приватної форми власності,  
(непотрібне закреслити)

що належить департаменту освіти і науки Запорізької міської ради  
(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування,

державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

#### За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення):

підвальне приміщення, що розташоване в будівлі закладу  
основне функціональне призначення, розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа 200 кв. м, загальний об'єм \_\_\_\_\_ куб. м

(укриття - 60 м<sup>2</sup>)

2. Загальний стан об'єкта:

технічний  
(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначається)

санітарний задовільний  
(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень задовільний  
(чисті або захащені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: 1 евакуаційний вихід, двері металеві  
(кількість, входи не захищено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення)
4. Стан систем вентиляції: природна вентиляція в приміщенні відсутня  
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, швидкість, комплектність, чистота)
5. Стан системи водопостачання: водопостачання передбачено, запас питної води на 25 д.  
(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)
6. Стан каналізаційної системи: передбачена каналізація  
(передбачено / не передбачено проектом)
- санвузли: 2 сан вузла  
(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)
- вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для не каналізованих будівель, споруд, приміщень): відсутні  
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)
7. Стан систем опалення: опалення відсутнє  
(передбачено / не передбачено проектом)
8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: частково забезпечено електроосвітлення, додатково забезпечені електро ліхтарями, свічками  
(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)
9. Справність систем зв'язку та оповіщення: радіоприймач, інтернет зв'язок, оповіщення справне  
(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)
10. Протипожежний стан  
**автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації**: автоматична система пожежогасіння не передбачена, автономна пожежна сигналізація відсутня  
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)
- наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння**: вогнегасники в наявності, шанцевий інструмент в наявності  
(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

## ВИСНОВОК

**про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття**

не рекомендується до використання для укриття населення як найпростіше укриття  
(об'єкт (будівля, споруда, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

(за умов), оскільки:







- приміщення укриття знаходяться на одному поверсі з електроцитовою

- відсутня природна вентиляція;

- через приміщення проходять мережі централізованого водопостачання, теплопостачання та каналізації.


(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт:

	Провідний інспектор відділу запобігання НС Запорізького районного управління ГУ ДСНС України у Запорізькій області <u>Володимир ШЕВЦОВ</u> (посада, власне ім'я, прізвище)
	головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства районної адміністрації ЗМР по Заводському району <u>Оксана КУХИЦЬКА</u> (посада, власне ім'я, прізвище)
	головний спеціаліст - районний архітектор відділу планування та забудови міста департаменту архітектури та містобудування ЗМР <u>Тігран МАРГАРЯН</u> (посада, власне ім'я, прізвище)
	інженер територіального відділу освіти Заводського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради <u>Тетяна ПЕТРОВА</u> (посада, власне ім'я, прізвище)
	- головний спеціаліст відділу по координації дій районів міста управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради <u>Олег НЕВИННИЙ</u> (посада, власне ім'я, прізвище)
	інспектор сектору ювенальної превенції ВП Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції <u>Анна ГОРДЕЙЧЕНКО</u> (посада, власне ім'я, прізвище)

З актом ознайомлений:

Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) (уповноважена ним особа)

	Заводський територіальний пункт управління з питань цивільного захисту <u>Черняков Сергій Володимирович</u> (посада, власне ім'я, прізвище)
---	---

2022 року